



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE16.5039X
Certificate No.

产品名称
Name of Product

浮筒液位转换器

型号及规格
Type of Product

DLT9010

防爆标志
Marking

Ex ia II C T5 Ga; Ex d II C T5/T6 Gb

技术文件
Technical Documents

Q/AMM 013-2013

图号
Drawing No.

DLT9000.0-1

备注
Note (s)

1. 本安参数: $U_i=30VDC$, $I_i=93mA$, $C_i=0\mu F$, $L_i=0\mu H$, $P_i=0.7W$
隔爆型电气参数: 电源电压 12-30V DC
2. 外壳防护等级: IP66。
3. 产品使用环境温度:
本质安全保护型, $T5: -40^{\circ}C \leq T_a \leq +80^{\circ}C$;
隔爆保护型, $T5: -40^{\circ}C \leq T_a \leq +80^{\circ}C$, $T6: -40^{\circ}C \leq T_a \leq +60^{\circ}C$ 。
4. 须配装与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置。
5. 当以本质安全型使用时, 应选用符合本安参数的安全栅, 且安全栅应位于安全区。
6. 隔爆接合面参数见图纸 DLT9000.0-1。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 3836.4-2010

发给: 丹东通博电器(集团)有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2021-08-26
Date of Expire:

发证日期: 2016-08-26
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红光

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn