



2014001268L



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

防爆合格证

证 号： CCRI 17.2056X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司
地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号
产 品 名 称： 磁致伸缩液位变送器
型 号 规 格： MLT 系列
防 爆 标 志： Ex ia IIC T5/T6 Ga
技 术 文 件： Q/AMM 020-2016
图 号： MLTN.0
备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010 ， GB 3836.4-2010 ， GB 4208-2008

发 证 日 期： 2017 年 5 月 11 日

有 效 期 至： 2022 年 5 月 10 日

批 准：



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992



防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 17.2056X

1、产品型号说明:

MLT -	磁致伸缩液位变送器				
	探杆材质				
1		316L			
2		哈氏合金 C-276			
3		其它			
	信号输出形式				
s		测量一个液位			
i		测量一个界位			
d		同时测量一个液位和一个界位			
t		同时测量一个液位、一个界位和一个温度			
	过程接口				
1		螺纹顶装 G1/2			
2		法兰顶装			
3		侧侧安装			
4		侧侧配磁浮子			
5		顶装配磁浮子			
6		其它			
	防爆型式				
i		本安型			
	探杆长度	探杆长度 = 量程 + 300mm			
MLT -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. 本产品需配接丹东通博电器(集团)有限公司生产的UHC-Bb型远传装置或配接安装在安全区或采用其他防爆形式保护的安全栅使用;
3. 在0区使用时必须防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险,
使用环境温度: T5: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$; T6: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$;
4. 外壳防护等级为IP66。

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心(煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路5号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccrirc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992