



2014001268L



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

防爆合格证

证 号： CCRI 17.1001X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司
地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号
产 品 名 称： 磁致伸缩液位变送器
型 号 规 格： MLT 系列
防 爆 标 志： Ex d IIC T1~T5/T6 Gb
技 术 文 件： Q/AMM 020-2016
图 号： MLTN.1A
备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 4208-2008

发 证 日 期： 2017 年 8 月 3 日

有 效 期 至： 2022 年 8 月 2 日

批 准：



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。
中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号
防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992



防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 17.1001X

1、型号规格说明:

MLT- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①代表探杆材质;

②代表信号输出形式;

③代表过程接口;

④代表防爆型式, d 为隔爆型;

⑤代表浮子材质;

⑥代表探杆长度;

2、额定电压: DC 24V, 额定功率: 0.55W;

3、防护等级: IP66;

4、环境温度为 $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 时, 防爆标志为: Ex d IIC T6 Gb;

环境温度为 $-40^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$ 时, 防爆标志为: Ex d IIC T1~T5 Gb;

5、“X”表示产品引入电缆选型需参照使用说明书。

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路5号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992

